

Klauzula 112 Posebni uvjeti koji se odnose na uređaje za gašenje požara i protupožarnu sigurnost na gradilištu

Dogovoreno je i podrazumijeva se, pod uvjetom da nije drugačije navedeno u uvjetima, isključenjima i odredbama police ili dodatku police, da će osiguratelj isplatiti odštetu osiguraniku samo u odnosu na gubitak ili oštećenje koje je posredno ili neposredno prouzročeno požarom ili eksplozijom, uvijek pod uvjetom da:

1. S obzirom na tijek odvijanja posla, da odgovarajuća oprema za gašenje požara i dostatna količina sredstava za gašenje požara budu uvijek na raspolaganju i u funkciji.

Da se vertikalni hidranti instaliraju do jedne razine ispod najviše trenutne radne razine i zabrtve privremenim rubnim kapicama.

2. Da se inspekcija ormarića koji sadrže kaleme s crijevima i prenosivih aparata za gašenje požara vrši u redovnim vremenskim razmacima, ali najmanje dva puta tjedno.

3. Da se požarne pregrade koje zahtijevaju lokalni propisi montiraju što je prije moguće nakon uklanjanja oplata.

Da se otvori za osovine za dizanje, servisne kanale i ostale šupljine privremeno zatvore čim prije bude moguće, ali najkasnije na početku montaže opreme.

4. Da se otpadni materijal redovno odvozi. Da se svi podovi na kojima se vrši montaža opreme očiste od zapaljivog otpada na kraju svakog radnog dana.

5. Da se sustav "dozvole za rad" provodi za sve izvođače radova koji obavljaju "vruće radove" bilo koje vrste kao što su, ali ne ograničavajući se na:

- poslove brušenja, rezanja ili zavarivanja,
- upotrebu svjetiljki za lemljenje i rezana za autogeno zavarivanje,
- nanošenje vrućeg bitumena,

ili bilo koje druge radove koji proizvode toplinu.

Da se "vrući radovi" obavljaju samo u prisutnosti najmanje jednog radnika opremljenog s aparatom za gašenje požara i obučenim za gašenje požara.

Da se područje u kojem se vrše bilo kakvi "vrući radovi" pregleda jedan sat nakon završetka radova.

6. Da se skladištenje materijala za gradnju ili montažu podijeli na skladišne jedinice čija vrijednost nije veća od dolje navedene vrijednosti po skladišnoj jedinici. Pojedinačne skladišne jedinice će biti ili međusobno razdvojene najmanje 50 m ili razdvojene protupožarnim zidovima.

Da se sav zapaljivi materijal i posebno sve zapaljive tekućine i plinovi skladište na dovoljno velikoj udaljenosti od imovine koja se gradi ili montira i od bilo kakvih vrućih radova.

7. Da se odredi koordinator za zaštitu na radu na gradilištu.

Da se instalira pouzdani alarmni sustav dojave požara i, gdje god je to moguće, održava komunikacijska veza s najbližom vatrogasnom brigadom.

Da se provodi program zaštite od požara i program djelovanja u slučaju požara na gradilištu i redovno ažurira.

Da se obuka za gašenje požara za osoblje izvođača radova obavlja jednom tjedno.

Da najbliža vatrogasna brigada bude upoznata s gradilištem i da joj je u svako doba omogućen trenutni pristup.

8. Da je gradilište ograđeno i da se kontrolira pristup.

Vrijednost po skladišnoj jedinici: